特种设备使用单位安全管理评价表

评价单位（部 门）：_____

评价时间：_____

承担机构：_____（复核机构填写）

单位基本情况表

编号：

<table>
<tr><td>单位</td><td colspan="3"></td><td>社会信用代码</td><td></td><td>单位法人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>地址</td><td colspan="3"></td><td>联系人</td><td></td><td>联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">特种设备类别</td><td>设备数量（台）</td><td>持证作业人员数量（人）</td><td>特种设备
管理机构</td><td>特种设备安全管理人员</td><td>近三年有无事故(死伤\重\轻)</td><td>使用时间</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td rowspan="9">□有
□无</td><td rowspan="9">□有
□无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：压力管道计数单位为公里，其他特种设备计数单位为台。

特种设备使用单位安全管理评价得分汇总表

序号	项目	类别	评价内容	分值	自评分	复核分
1	通用管理指标	企业管理	特种设备安全管理机构	30		
2			各级人员安全生产责任制	15		
3			各职能部门安全生产责任制	10		
4			特种设备管理制度	30		
5			考核机制	5		
6			接受监察	10		
7		人员管理	人员配备	50		
8			人员档案及台账管理	10		
9			人员培训	60		
10		特种设备管理	采购、租赁、安装、改造、修理、维保管理	30		
11			标志标识管理	10		
12			定期检验	30		
13		作业管理及定期检查	作业管理	60		
14			安全附件检查	20		
15			自行检查	70		
16		档案、法规、文件管理	特种设备技术档案	20		
17			使用登记变更档案	10		
18			文件和记录管理	20		
19			法规、安全信息的收集、传达	20		
20		应急准备与响应	特种设备应急预案建立情况、培训情况、定期演练情况	150		
21		事故处理及预防	事故调查程序及档案情况	20		
22			特种设备事故预防培训	20		
23	专项工作管理指标	风险分级管控工作	风险分级管控工作制度	30		
24			风险分级管控工作开展情况	30		
25			建立风险清单	30		
26			风险管控措施落实情况	30		
27			高风险点挂牌	20		
28			风险分级管控结果培训	10		
29		隐患排查治理工作	隐患排查治理制度	30		
30			隐患排查计划执行情况	20		
31			建立隐患台账	20		
32			隐患治理完成情况	30		
33			隐患上报（软件使用情况）	20		
34			短期无法完成治理隐患挂牌情况	20		
35			隐患排查治理结果培训	10		
36		重点行业特殊管理指标	根据重点行业管理特点设定			
			合计			

序号	项目	类别		分值	自评分	复核分
37	现场检查	锅炉		100		
38		固定式压力容器		100		
39		移动式压力容器		100		
40		氧舱		100		
41		工业管道		100		
42		长输（含公用燃气）管道		100		
43		公用热力管道		100		
44		电梯		100		
45		自动扶梯和自动人行道		100		
46		起重机械		100		
47		大型游乐设施		100		
48		场（厂）内机动车辆		100		
49		客运索道		100		
评分情况		使用单位评价得分 $=\frac{\text{各分项评价得分和}}{\text{应得总分}}\times 100$		/		

注： 1. 当实际管理情况不涉及某项目时，该项不需评分，应得满分也要扣除该项分数。
例如，第 1 项“机构设置”，当使用单位不需要设置特种设备管理机构时，在“扣分原因”栏中注明“不涉及”，该项可不评分，应得总分=1000-30=970。
2. 以上评价指标针对特种设备使用工作相关人员、制度、要求开展。
3. 重点行业特种设备管理评价指标应得总分可根据每个重点行业实际情况分别设定。

特种设备管理工作要求

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	备注（扣分原因）
1	特种设备安全管理机构	特种设备安全管理机构是指使用单位中承担特种设备安全管理职责的内设机构。符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当按照本单位特种设备的类别、品种、用途和数量等情况设置特种设备安全管理机构，逐台落实安全责任人： (1)使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的； (2)使用直接用于旅游观光的速度大于 2.5m/s 乘客电梯的，或者使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用 30 台以上(含 30 台)电梯的； (3)使用 10 台以上(含 10 台)大型游乐设施，或者 10 台以上(含 10 台)非公路用旅游观光车辆等为公众提供运营服务的； (4)使用客运架空索道，或者客运缆车的； (5)使用特种设备(不含气瓶)总量 50 台以上(含 50 台)的。	使用单位应设置特种设备安全管理机构的，未设置扣 30 分。 特种设备安全管理机构要在单位管理组织架构文件中有体现，当由设备部、安全部兼任特种设备安全管理部门工作职能时，在公司管理文件中一定要有书面证明，不能用口头形式说明。 （充装单位按照法规要求对机构设置进行评价）	30			
2	各级人员安全生产责任制	应根据本单位实际制定各级人员的安全生产责任制。应包括但不限于： （1）特种设备主要负责人岗位职责； （2）安全管理人员岗位职责； （3）作业人员岗位职责 。 注：见 TSG08-2017《特种设备使用管理规则》2.4 条。	岗位职责应该全覆盖，每缺一类岗位职责扣 2 分。 （充装单位按照法规要求的岗位职责进行评价）	6			
			岗位责任制应该包含法规所列责任制内容，缺一项扣 2 分。	9			
3	各职能部门安全生产责任制	应根据本单位实际制定各职能部门的安全生产责任制。应包括但不限于： (1) 特种设备安全管理部门职责； (2) 岗位培训教育部门安全职责； (3) 档案管理部门档案管理职责；	查管理制度文件，至少应该包含所列责任制内容，缺一项扣 3 分。	6			
			要求有关部门包含特种设备安全管理职能，按内容完善程度，按好、中、差分别每个责任制扣 0、2、4 分。	4			

表A.3　特种设备管理工作要求（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	备注（扣分原因）
4	特种设备管理制度	特种设备使用单位应当按照特种设备相关法律、法规和安全技术规范的要求建立健全特种设备使用安全管理制度。管理制度至少包括以下方面： （1）特种设备安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责； （2）特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度； （3）特种设备使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施管理制度； （4）特种设备隐患排查治理制度； （5）特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度； （6）特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理规定； （7）特种设备应急救援管理制度； （8）特种设备事故报告和处理制度； （9）高耗能特种设备节能管理制度； （10）对特种设备相关作业的承包商的管理制度。	查管理制度文件，应该包含所列规章制度内容，缺一项扣 3 分。 （有特殊要求的特种设备使用单位、充装单位按相关法规要求进行评价）	30			
5	考核机制	使用单位应建立特种设备安全考核制度，按安全成效对特种设备管理、作业人员/部门给予奖惩。	提供特种设备安全考核制度和考核记录的不扣分。 无特种设备安全考核制度和考核记录的扣 5 分。 有制度，无考核记录的扣 3 分。	5			
6	接受监察	应当接受特种设备安全监察部门依法进行的安全监察工作，及时向安全监察人员提供所需的有关材料和信息，告知监察人员现场安全注意事项，为现场安全监察工作提供必要的条件。对于《安全监察指令书》提出的问题，应当在规定时限内按照要求进行整改，并报告整改情况。	咨询所在地监察机构反馈的接受日常监察的结果，按好、中、差分别每项扣 0、5、10 分。	10			

表A.3　特种设备管理工作要求（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	备注（扣分原因）
7	人员配备	**作业人员配备** 特种设备使用单位应当根据本单位特种设备数量、特性等配备相应持证的特种设备作业人员，并且在使用特种设备时应当保证每班至少有一名持证的作业人员在岗。 特种设备作业人员应按照国家有关规定经考核合格，取得特种设备作业人员证书，经使用单位雇（聘）用后，方可从事相应的作业或者管理工作。 **安全管理人员配备要求** 特种设备使用单位应当根据本单位特种设备的数量、特性等配备适当数量安全管理负责人、安全管理员。设置安全管理机构的使用单位以及符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当配备专职安全管理员,并且取得相应的特种设备安全管理人员资格证书： (1)使用额定工作压力大于或者等于 2.5MPa 锅炉的； (2)使用 5 台以上(含 5 台)第Ⅲ类固定式压力容器，或者移动式压力容器的； (3)从事移动式压力容器，或者气瓶充装的； (4)使用 10 公里以上(含 10 公里)工业管道的； (5)使用移动式压力容器，或者客运拖牵索道，或者大型游乐设施的； (6)使用各类特种设备（不含气瓶）总量 20 台以上(含 20 台)的。 除前款规定以外的使用单位可以配备兼职安全管理员，也可以委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理，但是特种设备安全使用的责任主体仍然是使用单位。	安全管理负责人、安全管理员应在使用单位管理体系中有书面授权或任命文件，无授权任命文件的扣 10 分。 1. 检查人员台账，特种设备使用单位安全管理负责人不符合要求的扣 20 分。 2. 出现一项特种设备管理人员不能满足设备使用管理要求的扣 20 分。 3. 检查人员台账，存在一项特种设备作业人数不能满足设备使用要求的扣 20 分；现场抽查作业人员，发现无证上岗情况，扣 50 分。 4. 应配备专职特种设备管理人员未配备的，或选取未持证上岗的兼职管理员扣 20 分。 （有特殊要求的特种设备使用单位、充装单位按相关法规要求进行评价）	50			1、管理人员扣分时必须记录以下信息： 缺少的管理人员项目：_____； 2、现场抽查作业人员信息时，扣分时要记录以下信息： 作业人员姓名：_____； 操作的特种设备名称：_____， 特种设备注册代码：_____。
8	人员档案及台账管理	应对本单位特种设备作业人员建立台帐和档案，并督促作业人员在证书有效期满前 3 个月向发证部门提出复审申请。	查特种设备理人员、作业人员台帐、资格证书及档案。 有人员台账，且与实际情况符合不扣分。 1. 无人员台账扣 10 分。 2. 有台账，但随机抽查人员情况与台账不符每人次扣 3 分。	10			

表A.3　特种设备管理工作要求（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	备注（扣分原因）
9	人员培训	1、对特种设备作业人员定期开展安全作业和节能教育方面的培训； 2、对特种设备管理人员开展岗位职责、部门职责培训； 3、对所有特种设备管理、作业人员开展特种设备管理制度培训； 4、对承担安装、修理、改造、维保、检验检测等外包工作的承包商开展安全培训。 检查以上安全培训的计划、培训记录。	是否指定了负责教育培训工作的人员 （是：5 分；　否：0 分）	5			
			是否开展特种设备安全作业方面的安全培训 （是：5 分；　否：0 分）	5			
			是否提供特种设备管理人员、部门职责培训记录 （是：5 分，　否：0 分）	5			
			是否提供特种设备管理制度培训记录 （是：5 分，　否：0 分）	5			
			每年进行特种设备安全和节能教育多少次 无培训记录证明安全教育次数，等同于未培训：0 分 1、1~2 次及以下：1 分 2、3~5 次（含 6 次）：3 分 3、6~9（含 9 次）：6 分 4、10~12 次（含 12 次）：9 分 5、13 次以上：12 分	12			
			安全教育培训的时长为多少（以时间最短的一次为评判依据） 1、10~30（含）分钟：2 分 2、30~1 小时（含）分钟：4 分 3、1~2 小时（含）：8 分	8			

表A.3　特种设备管理工作要求（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	备注（扣分原因）
9	人员培训	1、对特种设备作业人员定期开展安全作业和节能教育方面的培训； 2、对特种设备管理人员开展岗位职责、部门职责培训； 3、对所有特种设备管理、作业人员开展特种设备管理制度培训； 4、对承担安装、修理、改造、维保、检验检测等外包工作的承包商开展安全培训。 检查以上安全培训的计划、培训记录。	培训人次数占总特种设备管理、作业人员数比例 1、40%以下：0 分 2、41%~60%（含 50%）：3 分 3、61%~80%（含 80%）：6 分 4、81%~100%（含 100%）：8 分 5、作业人员 100%培训，管理人员也参加培训：10 分	10			
			是否建立并保存培训过程与结果记录（是：5 分；　否：0 分）	5			
			对承担本单位特种设备外包工作的承包商施工人员是否在施工前进行安全培训（是：5 分；　无：0 分）	5			

表A.3　特种设备管理工作要求（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	备注（扣分原因）
10	采购、租赁、安装、改造、修理、维保管理	1．采购、使用取得许可生产（含设计、制造、安装、改造、修理，下同），并且经检验合格的特种设备，不得采购超过设计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 应选择有相应特种设备许可资质的单位安装、改造、修理特种设备。 2．采购旧特种设备应当符合以下要求： （1）具有原使用单位的注销登记证明； （2）具有完整的安全技术档案； （3）定期检验合格。 3．采购进口特种设备应当符合以下要求： （1）承压类特种设备境外制造单位应当取得国家质检总局颁发的相应特种设备制造许可证，并附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等出厂文件； （2）机电类特种设备同类首台产品，应当由该产品的国内代理商报请特种设备型式试验机构型式试验合格； （3）特种设备安全质量性能和能效指标符合中国特种设备安全技术规范、强制性标准的有关规定； （4）附有相关安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、检验证书等中文出厂文件。 4、租赁使用的特种设备，或由产权单位委托给代理单位代管的特种设备，租赁使用单位或代理单位与产权单位必须签订相应的合同，明确双方在使用、维修、事故应急处置中的责任。	1、至少抽查一份特种设备检维修记录： 设备名称：_____； 设备注册代码：_____ _____； 检维修完成日期：_____。 2、使用租赁特种设备的情况，要提供租赁使用单位或代理单位与产权单位必须签订相应的合同，明确双方在使用、维修、事故应急处置中的责任，内容少一项扣 5 分。 有特种设备的采购、租赁、安装、改造、修理、维保不符合法规要求情况，扣 20 分。	20			
		法律对维护保养单位有专门资质要求的，使用单位应当选择具有相应资质的单位实施维护保养。并按照法规要求开展维保工作，保存维保记录	1. 查维保单位资质，符合：5 分，不符合：0 分 2. 抽查维保合同，维保记录，发现 1 项不符合法规要求扣 5 分。	10			

表A.3　特种设备管理工作要求（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	备注（扣分原因）
11	标志标识管理	1.　应按规定程序办理特种设备使用登记，将使用登记证、检验（合格）标志等标志置于该特种设备的显著位置。 2.　特种设备适用时应有色标，管道按介质着色环，流向表示清楚。 3.　在特种设备使用、维修等场所应按规定使用安全标志。	现场查看，不符合每项扣 5 分	10			
12	定期检验	1. 使用单位应当在特种设备定期检验有效期届满前的 1 个月以内，向检验机构提出定期检验申请，并做好相应的准备工作。未经检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 2. 因特殊情况不能按期进行定期检验的特种设备，由使用单位提出书面申请，说明原因并承诺采取相应监控措施保障安全运行，征得原检验机构同意或者委托有资质的检验机构进行基于风险的检验后，方可延期检验。 移动式压力容器异地检验按《特种设备使用管理规则》要求进行。	特种设备报检情况： 1.特种设备定期检验有效期在 1 月内，使用单位未办理报检手续,不能提供相关报检资料，扣 15 分。 2.特种设备定期检验有效期在 1 月内，使用单位已办理报检手续，不扣分。 3.特种设备在检验有效期范围内，且有效时间超过 1 个月的，该项目不扣分。	15			
		是否存在超期未检（含年度检验）的设备（可向监管部门或检验机构查询）。 评价范围包括租赁使用的特种设备。	1. 存在超期未检的设备,已贴封条停止运行,且能提供停用手续或报检手续的，不扣分； 2. 超期设备已停止运行,但不能提供停用手续或报检手续的，扣 15 分； 3. 使用单位不能证明超期特种设备已处于停用状态的，且不能提供停用手续或报检手续的，扣 15 分	15			

表A.3　特种设备管理工作要求（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	备注（扣分原因）
13	作业管理	使用单位应当根据所使用设备运行特点等，制定操作规程。操作规程一般包括设备操作参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等。 作业人员应按照规程进行操作、巡检和做好各项记录。 使用单位应当根据设备特点和使用状况对特种设备进行经常性维护保养，维护保养应当符合相关安全技术规范和产品使用维护保养说明要求。对发现的异常情况及时处理，并且作出记录，保证在用特种设备始终处于正常使用状态。	是否制定特种设备相关岗位的详细安全操作规程？ （重点行业特种设备的操作规程需考虑工艺特点）	20			
			是否有安全生产巡查制度 是：10 分　　否：0 分	10			
			特种设备巡查是否每天进行，并记录情况 抽查_____年度_____月份_____设备的巡查记录。 备注：抽查上半年度、下半年度各 1 个月的巡查记录。	10			
			安全巡查记录是否完好 抽查安全巡查记录，签字	10			
			作业岗位的安全操作规程是否醒目张贴 是：10 分　　否：0 分 备注：操作规程内容较多时，在操作现场至少提供 1 本操作规程供作业人员翻阅使用，不扣分。	10			
14	安全附件检查	应对安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表落实专人负责管理，建立管理台帐，进行定期校验、检修，并做出记录。安全附件或安全保护装置不准随意拆除或不用。	1.查安全附件及安全保护装置台账。 有台账：10 分，无台账：0 分。 2.查安全附件及安全保护装置的定期校验报告、检修记录。 有校验报告、检修记录：10 分， 无校验报告、检修记录：0 分。	20			

表A.3　特种设备管理工作要求（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	备注（扣分原因）
15	自行检查	为了保证特种设备的安全运行，特种设备使用单位应当根据所使用特种设备的类别、品种和特性进行定期自行检查。 定期自行检查的时间、内容和要求应当符合有关安全技术规范的规定及产品使用维护保养说明的要求。	使用单位是否建立自行定期检查的计划 有计划：10 分，无计划：0 分	10			
			是否制定了所有种类的特种设备定期检查表。 一类特种设备未覆盖扣 5 分。	10			
			检查使用单位自行检查记录是否完善 检查记录填写不完整扣5分， 无检查记录扣10分。	10			
		年度检查 使用单位应当按照法规要求开展对特种设备的年度检查，并出具年度检查报告。年度检查工作完成后，应当进行使用安全状况分析，并且对年度检查中发现的隐患及时消除。	1.每年都按法规要求开展年度检查，并做好年度检查报告，不扣分。 2. 在1个评价周期内无法提供某一类在用特种设备年度检查报告，扣20分； 3. 无法提供在用的所有类别特种设备的年度检查报告，扣40分	40			
16	特种设备技术档案	单位应逐台建立特种设备安全与节能技术档案。安全技术档案至少包括以下内容： （1）使用登记证； （2）特种设备使用登记表； （3）特种设备的设计、制造技术资料和文件，包括设计文件、产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书）、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等）； （4）特种设备的安装、改造和修理的方案、图样（注）、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料； （5）特种设备定期自行检查记录（报告）和定期检验报告； （6）特种设备的日常使用状况记录； （7）特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录； （8）特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告； （9）特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告。	每大类特种设备最少抽 1 份档案，按评价要求的符合情况，开展检查。每缺 1 项内容扣 5 分。当缺失某一类特种设备档案，或丢失某段时间内特种设备档案时，扣 20 分。 1. 记录抽查特种设备注册代码 承压类设备名称：_____ 设备注册代码：_____ _____。 2. 机电类设备名称：_____ 设备注册代码：_____ _____。	20			

表A.3　特种设备管理工作要求（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	备注（扣分原因）
17	使用登记变更档案	特种设备移装、过户或者使用单位更名的，使用单位应当在行为终了之日起30日内向登记机关申请办理变更手续。停用1年以上的，应当在停用后30日内向登记机关报停；恢复启用前，应当向登记机关报告，并申请定期检验。特种设备报废，应当在报废后30日内向登记机关办理注销登记手续。 特种设备达到设计使用年限、使用单位认为可以继续使用的，应当按照安全技术规范及相关产品标准的要求，经检验或者安全评估合格，由使用单位安全管理负责人同意、主要负责人批准，办理使用登记变更后，方可继续使用。允许继续使用的，应当采取加强检验、检测和维护保养等措施，确保使用安全。	抽查特种设备台帐和使用登记记录，没有及时进行使用登记变更，存在该情况的扣10分。 未登记设备名称：_____ 相应设备代码：_____ _____	10			
18	文件和记录管理	特种设备安全管理文件应有发放记录，注明日期（包括修订日期），易于识别，应有编号（包括版本编号），并保管有序且有一定的保存期限。发放记录的形式可以是书面的，也可以是电子化形式或其它媒体形式。 使用单位定期对管理制度和操作规程进行评审和修订，以确保安全管理规章制度和安全操作规程的有效性和适用性。	抽查安全管理文件发放记录，安全文件主要包括：特种设备管理制度、安全操作规程。 1. 能提供书面的文件清单、发放记录或电子邮件发放记录，不扣分。 2. 文件清单和文件发放记录，只能提供 1 项的，扣5分。 3. 无文件清单和文件发放记录，扣10分。	10			
		应控制管理特种设备使用运行、维护保养、自行检查等的记录。记录应填写完整、字迹清楚，应确定安全记录的保存期，并妥善保管，便于查阅。 根据管理制度编制各类记录表格，确定各类记录的保存期，并将其存放在安全地点，便于查阅，避免损坏。	抽查上年度历史使用运行、维护保养记录。 1 有历史记录，且填写符合要求：10分 2 部分记录填写不符合要求：5分 3 无历史记录：0分	10			
19	法规、安全信息的收集、传达	应建立获取法规、安全技术规范、政府有关文件及本单位特种设备安全管理等信息的渠道，定期获取和更新特种设备安全信息，并确认其适用性。	查特种设备安全管理法规、安全技术规范和其它文件（可以查法规清单），按符合性好、中、差扣0、5、10分。	10			
		主要负责人应定期召开安全会议，督促检查特种设备的安全使用工作。 应将有关信息在单位内部及时有效地传达，并将发现的特种设备安全隐患及时通报给相关责任人员；应与特种设备行政监督、检验检测、评价部门，外部维护保养部门建立有效的联络。	1.抽查会议记录或其它沟通记录。 有主要负责人参会记录：5分，无：0分 2.有相关特种设备文件传达会议记录：5分，无：0分	10			

表A.3　特种设备管理工作要求（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	备注（扣分原因）
20	应急准备与响应	应建立可靠的防范措施和应急预案。内容包括： 1.按照国家要求，建立应急救援组织和队伍；特种设备使用影响较小的单位，可以不建立应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员。 2.准备事故或紧急情况应急所需的物资，包括通信设备和器材、安全检测仪器、消防设施、器材及材料、个人防护、救护器材、照明设施、破拆工具及其它救灾物资。 3.准备应急资料，包括特种设备的技术资料、现场工艺流程图及平面示意图、现场作业人员岗位布置与名单、应急人员的联络方式和地址、生产现场承包方或供货方人员名单、质量技术监督、医疗、消防、公安等部门的电话、地址及其它联系方式等。 4.建立内、外部应急联络渠道，包括：质量技术监督行政部门、维护保养单位、医院、消防等部门/人员的联络方式和地址、电话及其它联系方式，并保证应急救援通讯联络的畅通。 5.详细描述并规定应急的流程，包括发现或发生紧急情况时，应急的启动与恢复，各应急机构和人员的现场应急响应，以及向有关方面报告的程序。 6.对在特种设备使用中负重要职责岗位的员工进行应急培训，使其熟知岗位上可能遇到紧急情况及应采取的对策。 7.应急预案定期演练，演练前应经过演练策划和批准，必要时对相关人员进行告知，演练次数一年不得少于一次，以验证应急预案、应急准备工作，以及应急响应规定的有效性、充分性和适宜性。 8.针对应急预案演练和实施过程中暴露的问题进行总结和评审，对演练规定、内容和方法进行及时的修订，也应注意总结本单位及外单位的事故教训，及时修订相关的应急预案。	是否成立应急指挥队伍 （是：10 分；　否：0 分）	10			
			是否指定相关人员成立应急小组 （是：5 分；　否：0 分）	5			
			是否明确规定各应急小组负责人、成员的职责 （是：5 分；　否：0 分）	5			
			安全疏散消防应急通道是否时刻保持畅通 （是：5 分；　否：0 分）	5			
			安全疏散、消防应急通道是否有明显的紧急疏散方向标志 （是：5 分；　否：0 分）	5			
			应急响应通讯是否时刻畅通 （是：5 分；　否：0 分）	5			
			是否建立应急预案编制小组，负责应急预案编制和定期修订 （是：5 分；　否：0 分）	5			
			是否制定以下应急预案 （每项：5 分；　最高分：15 分） 应急处理预案； 应急救援预案； 紧急疏散预案。	15			
			制定应急预案时，是否与员工沟通并确保理解 （是：5 分；　否：0 分）	5			

表A.3　特种设备通用管理要求（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	备注（扣分原因）
20	应急准备与响应	**内容与前页相同**	应急处理预案中详细描述了几项可能的突发事件处理措施 (每项：1.5 分；　最高分：15 分)	15			
			有几处岗位醒目张贴了该岗位突发事件处理措施 (每处：1.5 分；　最高分：15 分)	15			
			应急预案描述的紧急情况是否有针对性 （是：5 分；　否：0 分）	5			
			紧急疏散预案是否有根据实际情况制定疏散路线 (是：5 分；　否：0 分)	5			
			是否规定紧急疏散前关键岗位操作员工须遵守的操作程序 (是：5 分；　否：0 分)	5			
			是否对应急预案进行了评审 (是：3 分；　否：0 分)	3			
			是否对员工进行了应急处置、疏散培训 (是：8 分；　否：0 分)	8			
			员工接受应急预案培训的比例： (分数　选择一个答案) 1、90%～100%：9 分 2、75%～90%：6 分 3、60%～75%：3 分 4、60%以下：0 分	9			

表A.3　特种设备管理工作要求（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	备注（扣分原因）
20	应急准备与响应	**内容与前页相同**	应急培训是否告知员工所有消防应急器材的准确分布位置 （是：4 分；　否：0 分）	4			
			是否对所有员工进行消防应急器材使用培训 （是：6 分；　否：0 分）	6			
			是否定期进行应急演练？演练周期多长时间 （分数　选择一个答案） 1、半年及以下：6 分 2、一年及以下：4 分 3、一年以上：2 分 4、否：0 分	6			
			应急演练是否有记录 （是：4 分；　否：0 分）	4			
			对应急演练是否有评估和改善措施 （是：5 分；　否：0 分）	5			

表A.3　特种设备管理工作要求（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	备注（扣分原因）
21	事故调查程序及档案情况	1.　发生特种设备事故，应按规定上报，并保护好事故现场，启动相应的应急预案与响应程序。 2.　应建立事故调查处理规定，以确保能及时准确地调查、处理特种设备事故，分析发生的原因，并制定出相应的纠正和预防措施。 3.　应建立事故档案并长期保存。	查是否建立事故调查处理程序 （是：10 分；　否：0 分）	10			
			1. 发生过特种设备事故的单位，事故档案齐全，不扣分；没发生过特种设备事故的单位，不扣分。 2. 事故档案不齐全，扣 5 分； 3. 事故档案缺失，扣 10 分。	10			
22	事故预防培训	使用单位搜集同类型设备的典型事故，汇编成事故案例，对员工进行培训，并形成记录。	检查同类型特种设备事故预防培训记录。 有：20 分　　无：0 分	20			

表A.3　特种设备管理工作要求（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	备注（扣分原因）
23	风险分级管控工作制度	风险分级管控工作开展情况： 在双重预防制度中写明风险分级管控工作要求。按照风险分级管控实施标准，定期开展特种设备风险因素辨识、建立风险因素清单，针对特种设备高风险因素制定并落实管控措施，将风险辨识结果及管控措施对本单位员工进行培训。	双重预防工作制度中是否包含风险分级管控工作要求 （是：15 分；　否：0 分）	15			
			是否编制了风险计算和分级的方法 （是：15 分；　否：0 分）	15			
24	风险分级管控工作开展		员工是否参与了风险辨识的过程？ 1、全部：10 分 2、部分：5 分 3、否：0 分	10			
			风险辨识范围是否涵盖所有特种设备、部件、部位 1、是：10 分 2、部分：5 分 3、否：0 分	10			
			风险辨识范围是否涵盖所有特种设备作业过程 1、是：10 分 2、部分：5 分 3、否：0 分	10			
25	建立风险清单		是否形成风险辨识清单，列出风险因素可能导致的事故和伤害 （是：30 分；　否：0 分）	30			
26	风险管控措施落实情况		是否针对高风险点按照风险清单要求落实管控措施 （是：30 分；　否：0 分）	30			
27	高风险点挂牌		是否对高风险点进行挂牌 （是：20 分；　否：0 分）	20			
28	风险分级管控结果培训		是否将风险辨识结果对单位内部人员进行培训并保存相应培训记录 （是：10 分；　否：0 分）	10			

表A.3　特种设备管理工作要求（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	备注（扣分原因）
29	隐患排查治理制度	隐患排查治理工作情况： 单位负责人应制定隐患排查治理工作制度、编制隐患排查工作手册。 按照隐患排查导则、工作指南标准，开展隐患排查治理工作，建立隐患排查治理台账，整改封闭隐患，使用隐患排查数据上报系统，按时上报特种设备隐患信息。	是否建立特种设备隐患排查制度 （是：30 分；　否：0 分）	30			
30	隐患排查计划执行情况		是否制定了特种设备隐患排查程计划 （是：10 分；　否：0 分）	10			
			是否按计划开展特种设备隐患排查工作 （是：10 分；　否：0 分）	10			
31	建立隐患台账		是否建立了隐患排查治理台账 （是：30 分；　否：0 分）	20			
32	隐患治理完成情况		排查出来的隐患是否治理封闭并提供相应整改记录 （是：30 分；　否：0 分）	30			
33	隐患上报		是否应用了隐患排查信息化软件系统上报本单位隐患排查结果： （是：20 分；　否：0 分）	20			
34	短期无法完成治理的隐患挂牌情况		短期无法完成治理的隐患是否挂牌告知 （是：20 分；　否：0 分）	20			
35	隐患排查治理结果培训		是否将排查出来的隐患结果对本单位工作人员进行培训告知 （是：10 分；　否：0 分）	10			
36	各行业的特种设备管理指标	根据各行业管理特点设定。					

表A.4　锅炉现场检查

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
1	锅炉房环境	锅炉房不得设在聚集人多的房间或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口两旁	不符合扣 10 分	10			
		锅炉房设置在地下室的，应有强制通风措施	不符合扣 10 分	10			
2	安全附件	（1）安全阀：铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，外观正常，有定期排放试验记录，疏水应畅通，排汽管、放水管应引到安全地点； （2）水位表：水位表上有最低、最高安全水位和正常水位的明显标志，水位清晰可见，玻璃管水位表有防护罩，照明良好，事故照明电源完好；两只水位表显示的水位一致；同一水位检测系统中，一次仪表与二次仪表显示的水位一致；有定期冲洗水位表记录； （3）压力表：校验标签在有效期内使用，表盘清晰指针功能正常，照明良好； （4）自动保护联锁装置完好，有定期的功能检查记录。	(1)　安全阀、压力表超期未检或者有安全附件不能正常工作的，扣 10 分； (2)　其它不符合要求的项目，一项扣 5 分。	50			
3	锅炉及辅机	锅炉及辅机运行正常，无跑、冒、滴、漏； 锅炉房内环境应整洁，通道畅通，无杂物堆放； 检验中提出问题应及时整改。	按要求对各项内容进行检查,发现一个问题扣 5 分。	30			
4			合计	100			

表A.5　固定式压力容器现场检查

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
1	安全附件	（1）检查压力容器安全附件校验证书或报告，应按期送检，并在有效期内使用； （2）安全阀：铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，无泄漏； （3）液位计：玻璃板管完好，无泄漏，无假液位，指示清晰； （4）压力表：外观、校验标签完好，在检定有效期内使用，表盘清晰，指针功能正常，表盘上有超压警示红线； （5）爆破片装置：完好无泄漏，在有效期内使用； （6）测温仪表：在规定的检定、检修期限内使用，仪表及防护装置无破损； （7）紧急切断阀：灵敏、可靠、能远程控制； （8）快开门联锁保护装置： a）快开门达到预定关闭位置，方能升压运行； b）当压力容器的内部压力完全释放，方能打开快开门。	现场查看，试验，每一项不符合要求扣 5 分。	40			

表 A.5 固定式压力容器现场检查（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
2	压力容器本体	（1）检查压力容器的运行检查记录，应定期实施全面检验和年度检验； （2）压力容器的铭牌、漆色、标志和标记应完好； （3）压力容器的本体、接口（阀门、管路）部位、焊接接头等应无泄漏、异常； （4）外表面有无严重腐蚀，应无异常结霜、结露； （5）保温层应无破损、脱落、潮湿、跑冷； （6）检漏孔、信号孔应无漏液、漏气； （7）支承或者支座应无损坏、基础应无下沉、倾斜、开裂，紧固螺栓应齐全、完好； （8）排放（疏水、排污）装置应完好； （9）运行期间应无超压、超温、超量等现象； （10）罐体有接地装置的，接地装置应符合要求； （11）安全状况等级为 4 级的压力容器应有监控措施和执行情况记录。	现场查看，核对资料，每一项不合格扣 5 分。	40			
3	站房安装位置	盛装易燃、易爆、有毒介质的压力容器以及其它有特殊要求的压力容器要设置单独的站房，并有相关的安全防护措施；不能单独设置站房的，应按相关技术规范要求，与附近的建筑物、设施、道路等保持一定的间距。	现场检查、对照有关技术规范，资料审查、询问，每一项不合格扣 5 分。	20			
			合计	100			

表A.6　移动式压力容器现场检查

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
1	随车文件	应包括： （1）《移动式压力容器使用登记证》及电子记录卡或电子密钥。 （2）《特种设备作业人员证》和相关的从业资格证； （3）液面计指示值与液体容积对照表； （4）移动式压力容器装卸记录； （5）事故应急救援预案。	1.现场查看，核对资料； 2.每台罐车随车资料缺一项扣 4 分，其中缺少（1）项的扣 10 分。	10			
2	罐车罐体	（1）罐体涂层及漆色应完好，有无脱落等； （2）罐体保温层、真空绝热层的保温性能应无可见的失效现象； （3）罐体外部的标志、标识应清晰，介质标识应与核准内容一致； （4）导静电接地装置应接地良好，严禁使用铁链、铁线等金属替代上述接地装置； （5）安全附件的性能应完好并在有效期内； （6）承压附件(阀门、装卸软管等)的性能应完好； （7）紧固件的连接应牢固可靠、无松动现象； （8）罐体内压力、温度应无异常及明显的波动； （9）罐体各密封面应无泄漏； （10）随车配备的应急处理器材、防护用品及专用工具、备品备件应齐全，完好有效； （11）罐体与走行机构的连接紧固装置应完好、牢固。	1.现场核查。 2.查阅校验报告，核对校验标记； 3.必要时（11）项可现场做试验。每发现一项不符合扣 8 分。	50			

表 A.6 移动式压力容器现场检查（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
3	随车装备	使用单位应当为操作人员或者押运员配备日常作业必需的安全防护装备、专用工具和必要的备品、备件等，还应当根据所充装介质的危害特性随车配备必需的应急处理器材和个人防护用品。	按好、中、差分别为 20、12、8 分。	20			
4	卸液用管	（1）有防止装卸用管拉脱的安全保护措施； （2）所选用装卸用管的材料与充装介质相容，接触液氧等氧化性介质的装卸用管的内表面需要进行脱脂处理和防止油脂污染措施； （3）冷冻液化气体介质的装卸用管材料能够满足低温性能要求。	违反任意一项扣 10 分。	10			
5	操作箱外观	（1）操作箱是否存放软管。 （2）操作箱是否堆放杂物。	存在任意一条，扣 10 分。	10			
			合计	100			

表A.7　氧舱现场检查

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
1	舱体	(1)　观察窗、照明窗、摄像窗及有机玻璃应无明显划痕、机械损伤、银纹； (2)　舱内的装饰板、地板、座椅、床、柜具及油器漆应采用难燃或不燃材料，并有证明资料； (3)　床垫的座套应是阻燃处理材料，衣物应是防静电纯棉制品； (4)　舱内氧气采样品应设在舱室中部并且伸出装饰板外，无堵塞现象，采样管路与测氧探头、流量计连接应可靠； (5)　舱门及递物筒密封圈无老化、变形； (6)　氧气加压舱舱内应安装了导静电装置； (7)　氧气加压舱舱门液压传动装置中的润滑剂应采用抗氧化油、脂。	现场核查，每发现一项不符合的扣 4 分。	20			
2	电气、通信和空调系统	(1)　氧舱照明是否采用冷光源外照明形式； (2)　应急电源系统应完好，当外电供应中断时，应急照明系统应自动投入使用，并且持续时间不少于 30 分； (3)　氧舱的对讲系统和舱内无触点应急报警钮应能正常工作，当外电供应中断时，上述装置也应能正常工作，必要时可以操作确认； (4)　舱内空调系统的电机及控制装置应设置在舱外，电机应该做接地处理； (5)　控制台上的测温仪表应能正确显示。	现场核查或做试验核查，每发现一项不符合的扣 4 分。	20			

表 A.7 氧舱现场检查（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
3	测氧仪	(1) 医用氧舱的控制台上应配置测氧仪和测氧记录仪； (2) 测氧仪的精度与量程应满足使用要求； (3) 测氧仪的工作正常，测氧探头（氧电极）应在有效期内； (4) 测氧仪的氧浓度超标报警装置应灵敏、可靠；氧浓度超标后能同时发出声、光报警信号； (5) 当外供电中断时，应急电源系统能支持测氧仪正常工作。	现场核查，每发现一项不符合的扣 4 分。	20			
4	供、排氧（气）管路系统	(1) 供、排氧（气）管路系统应通畅；进、出氧（气）阀门动作应灵敏、可靠，无泄漏现象； (2) 舱内、外的应急排气阀动作应灵敏；对应急排气阀门应采取了保护措施，并且有明显的标志； (3) 确认排废氧口位置是否正确，出口应引至室外远离火源，并高出地面 3 米。	现场核查，每发现一项不符合的扣 4 分。	12			
5	安全附件和消防系统	(1) 压力表、安全阀、测温仪表的检验应该按规定进行，校验标志、铅封齐全有效； (2) 快开门式舱门、递物筒应设置了安全联锁装置，安全联锁装置应动作灵敏、可靠； (3) 检查空气加压舱舱内灭火器的种类应符合要求，且在有效期内；对采用水消防系统的氧舱，系统工作应可靠。	查阅资料并现场核查，必要时可由持证操作人员现场操作确认该系统工作的可靠性。每发现一项不符合的扣 4 分。	12			

表 A.7 氧舱现场检查（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
6	流量计、接地装置	(1) 医用氧舱配置的流量计应完好，精度等级、刻度范围应符合要求； (2) 舱体与接地装置的连接应可靠，接地装置的电阻应不大于 4Ω； (3) 医用氧舱的自动操作系统应可靠； (4) 空气加压舱的过滤器滤材应在有效期内。	查看相应见证材料或定期测试记录，必要时可由持证操作人员现场操作确认。每发现一项不符合的扣 4 分。	16			
			合计	100			

表A.8　工业管道现场检查

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
1	安全附件	（1）安全阀：铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，无泄漏、无锈蚀； （2）压力表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，表盘清晰，指针功能正常； （3）爆破片装置：完好无泄漏，在有效期内使用。爆破片装置和管道间的截断阀处于全开状态； （4）其它测量仪表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，量程与其检测的温度范围匹配。	实物核查、资料审查，每一项不合格扣 5 分。	40			
2	管子管件及阀门	（1）管道及其它组成件应无泄漏； （2）管道绝热层无破损、脱落、跑冷等情况；防腐层完好； （3）管道应无异常振动； （4）管道与管道、管道与相邻设备之间有无相互碰撞及摩擦情况； （5）管道应无挠曲、下沉以及异常变形等。 （6）支吊架应无脱落、严重变形、腐蚀或损坏；支架与管道接触处有无积水现象。 （7）阀门表面应无严重腐蚀现象；阀门连接螺栓应无松动；操作应当灵活。 （8）法兰安装应无偏口，紧固件应当齐全并符合要求，无松动和腐蚀现象；法兰面应无异常翘曲、变形。 （9）膨胀节：表面应无划痕、腐蚀穿孔、开裂、变形失稳等现象； （10）阴极保护装置应当完好； （11）对有防雷防静电要求的管道应检查装置是否安好； （12）管道标识应当符合现行国家标准规定或行业通用标识。	实物核查，每一项不合格扣 5 分。	60			
			合计	100			

表A.9　长输（含公用燃气）管道现场检查

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
1	安全附件	（1）安全阀：铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，无泄漏、无锈蚀； （2）压力表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，表盘清晰，指针功能正常； （3）其它测量仪表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，量程与其检测的温度范围匹配。	实物核查、资料审查，每一项不合格扣 5 分。	40			
2	安全距离	在管道设施的安全保护范围内不应有土壤塌陷、滑坡、下沉、人工取土、堆积垃圾或重物、管道裸露、种植深根植物及搭建建（构）筑物等	实物核查，每一项不合格扣5分。	10			
3	特殊管段	对穿越跨越处、斜坡等特殊地段的管道的检查	实物核查，每一项不合格扣5分。	10			
4	测试桩	保持完好，按规定检测	有一处损坏扣 5 分。	10			
5	管道标识	不应有移动、毁损、涂改、丢失管道标志	有一处缺失扣 2 分。	10			
6	站点检查	（1）站点内的检查压力容器的运行检查纪录，应定期全面检验和年度检验； （2）管道与管道、管道与相邻设备之间有无相互碰撞及摩擦情况； （3）阀门表面应无严重腐蚀现象；阀门连接螺栓应无松动；操作应当灵活。 （4）法兰无泄漏腐蚀等现象。 （5）膨胀节：表面应无划痕、腐蚀穿孔、开裂、变形失稳等现象； （6）静电接地装置应完好； （7）对有防雷防静电要求的管道应检查装置是否安好。	有一项不合格扣 5 分。	10			

表 A.9　长输（含公用燃气）管道现场检查（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
7	站点安全防护措施	(1) 站点安全防护措施； (2) 风险警示标识； (3) 应急处置流程 (4) 泄漏报警及远程监控装置	有一项缺失扣 2 分。	10			
			合计	100			

表A.10　公用热力管道现场检查

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
1	安全附件	（1）安全阀：铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，无泄漏、无锈蚀； （2）压力表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，表盘清晰，指针功能正常； （3）其它测量仪表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，量程与其检测的温度范围匹配。	实物核查、资料审查，每一项不合格扣 5 分。	40			
2	架空管段	（1）管道及其它组成件应无泄漏； （2）管道绝热层无破损、脱落等情况； （3）管道应无异常振动； （4）管道应无挠曲、下沉以及异常变形等。 （5）支吊架应无脱落、严重变形、腐蚀或损坏；支架与管道接触处有无积水现象。 （6）膨胀节：表面应无划痕、腐蚀穿孔、开裂、变形失稳等现象； （7）管道标识应当符合现行国家标准规定或行业通用标识； （8）疏水阀工作正常。	实物核查，每一项不合格扣 5 分。	40			
3	埋地管段	（1）管道走向标识齐全； （2）无泄漏现象。	实物核查，每一项不合格扣 5 分。	10			
7	站点	（1）站点安全防护措施； （2）风险警示标识； （3）应急处置流程。	有一项缺失扣 5 分。	10			
			合计	100			

表A.11　电梯现场检查

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
1	维保管理	应委托取得相应维修项目许可的维保单位进行电梯维保，并与维保单位签订维保合同。	查委托合同、维保单位资格和工商登记注册情况。未签订合同委托有资格单位保养的扣10分。	10			
		维保单位变更时，使用单位应当在新合同生效30日内到原登记机关办理变更手续，并且更换电梯内维保单位相关标识。	未办理变更手续的扣6分。	6			
2	定期检验	在用电梯应按期进行定期检验，并按规定张贴《安全检验合格》标志。	检查《安全检验合格》标志，超期扣8分；未按规定张贴检验合格标志的扣3分。	8			
3	告知标识	应将使用管理单位名称、应急救援电话、维保单位名称及其急救、投诉电话、电梯使用的安全注意事项和警示标志置于乘客易于注意的显著位置。	不符合的每项扣2分。	6			
4	机房	机房门窗应防风雨，门应有锁，并标有“机房重地，闲人免进”字样。	外观检查，发现任一项不符合要求扣6分。	6			
		机房应通风良好，保持整洁，并有合适的消防设施。	外观检查，发现任一项不符合要求扣6分。	6			
		机房不应设置非电梯用的装置，不应堆放杂物。	外观检查，不符合要求扣6分。	6			
		松闸扳手应漆成红色，盘车轮应涂成黄色，可拆卸的盘车手轮应放置在机房内容易接近的明显部位。在电动机或盘车轮上应有与轿厢升降方向相对应的标志。	外观检查，发现任一项不符合要求扣6分。	6			
		机房内应设有详细的说明，指出电梯发生故障时应遵循的规程，尤其应包括手动或电动紧急操作装置和层门开锁钥匙的使用说明。	外观检查，发现任一项不符合要求扣6分。	6			

表 A.11 电梯现场检查（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
5	紧急报警装置	应保持电梯紧急报警装置随时与使用单位管理部门或者值班人员实现有效联系。	随机检查报警装置，报警装置失效、正常电源中断的情况下不起作用，或无人应答的扣 10 分。	10			
6	轿厢	轿厢内应装应急照明，在正常照明电源发生故障的情况下，应由自动再充电的紧急电源供电。	切断轿厢照明电源，如果应急照明不工作扣 6 分。	6			
		轿厢内操纵按钮动作灵活，信号显示清晰，控制功能正确有效。	外观检查并动作试验，发现一处或以上不符合要求扣 6 分。	6			
7	门	如果一个层门或轿门（或在多扇门中的任一扇门）打开，电梯应不能正常启动或继续运行。	目测检查，发现开门运行情况扣 6 分。	6			
		动力操纵的自动门应有防止门夹人的保护装置，且工作有效。	在电梯门自动关闭过程中，人为使该装置动作，如果门不能停止关闭扣 6 分。	6			
		层站呼梯、楼层显示等信号系统功能有效，指示正确，动作无误。	外观检查并动作试验，发现任一项不符合要求扣 6 分。	6			
			合计	100			

表A.12　自动扶梯和自动人行道现场检查

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
1	紧急停止装置	紧急停止装置应动作可靠。	在运行过程中，按动紧急停止装置，如果不能停止运行扣 20 分。	20			
		紧急停止装置应涂成红色，并在此装置上或紧靠着它的地方标上“停止”字样。	外观检查，紧急停止装置未涂成红色，或未标“停止”字样扣 12 分。	12			
2	防护措施	（1）扶手带中心线与障碍物之间的距离小于 0.5m 时，应采取相应的预防措施。 （2）扶手带外缘与墙壁或者其他障碍物之间的水平距离在任何情况下均不得小于 80mm。 （3）自动扶梯出入口应采取用布置永久障碍物或固定护栏等防护措施，阻止乘客倚靠扶手带： （4）在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或自动人行道之间，应设置符合规定要求的防碰挡板。 （5）在围裙板上应装设由柔性材料（如：毛刷、橡胶型材）组成的围裙板防夹装置。	目测检查，不符合要求，每项扣 5 分。	20			
3	出入口	出入口应充分照明并保持畅通。	目测检查，不符合扣 12 分。	12			
		在入口处应按规定设置使用须知的标牌。	目测检查，不符合扣 12 分。	12			
		梳齿板梳齿、踏板面齿应完好，不得有缺损。	目测检查，梳齿板梳齿、踏板面齿缺损扣 12 分。	12			
		自动启动式自动扶梯或自动人行道，应有清晰可见的信号系统，向乘客指明自动扶梯或自动人行道是否可供使用及其运行方向。	外观检查，信号系统工作不正常扣 12 分。	12			
			合计	100			

表A.13　起重机械现场检查

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
1	定期检验	起重机械应在检验有效期内使用，《安全检验合格》标志应置于设备的显著位置。	检查《安全检验合格》标识，超过有效期的扣 5 分，在有效期内但未张贴的扣 3 分，张贴位置不规范的扣 1 分。	5			
2	自行检查内容	在用起重机械的自行检查至少包括以下内容： (1)　整机工作性能； (2)　安全保护、防护装置； (3)　电气（液压、气动）等控制系统的有关部件； (4)　液压（气动）等系统的润滑、冷却系统； (5)　制动装置； (6)　吊钩及其闭锁装置、吊钩螺母及其放松装置； (7)　联轴器； (8)　钢丝绳磨损和绳端的固定； (9)　链条和吊辅具的损伤。	每项 1 分	9			
3	全面检查内容	起重机械的全面检查，除包括自行检查的内容外，还应当包括以下内容： (1)　金属结构的变形、裂纹、腐蚀，以及其焊缝、铆钉、螺栓等连接； (2)　主要零部件的变形、裂纹、磨损； (3)　指示装置的可靠性和精度； (4)　电气和控制系统的可靠性。 (5)　必要时进行相关的载荷试验。	每项 1 分	5			

表 A.13 起重机械现场检查（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
4	标识色标	在起重机明显部位应有清晰可见的额定起重量标志。对人员构成危险的相对移动部件应涂黄黑相间的安全色，如吊钩组、吊具、流动类回转尾部等部件。	外观检查。无额定起重量标志的扣 2 分，额定起重量标志不清晰或不明显及安全色不规范的一项扣 1 分。	4			
5	受力构件	主要受力构件(如主梁、主支撑腿、主副吊臂、标准节、吊具横梁等)无明显变形	外观检查。一项不符合扣 6 分。	6			
6	导轨	(1) 轨道固定牢固，轨道端部止挡可靠； (2) 流动式起重机的支腿有可靠地固定或支承。	外观检查	5			
7	司机室	司机室应当符合以下要求： (1) 有良好的视野； (2) 司机室配有灭火器和绝缘地板； (3) 司机室的固定连接牢固，无明显缺陷； (4) 起重机上的门不能往有坠落可能一侧打开； (5) 起重机总电源开关状态有明显的信号指示； (6) 有警示音响信号，并且在起重机械工作场地范围内能够清楚地听到。	外观检查手动试验。第一项不符合扣 2 分，其它项不符合各扣 1 分。	7			
8	操纵按钮、手柄、踏板	(1) 所有操纵按钮、手柄、踏板等上面或附近处均应有表明用途或操纵方向的清楚标志； (2) 所有操纵按钮、手柄、踏板等灵活，无卡滞现象； (3) 换档杆在各档位置应定位可靠，不允许出现脱档、串档现象； (4) 流动式起重机各手柄、踏板在不采用刚性保持装置时能自动复位，并且在中位不因震动产生离位。	外观检查。按实际情况平均分数。	5			

表 A.13 起重机械现场检查（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
9	吊钩	(1) 吊钩按照规定设置防脱钩装置，并且有效；吊钩开口度没有严重增大；吊钩危险断面没有严重磨损； (2) 集装箱吊具旋锁应定期检查和维护。	外观检查需要时测量。按实际每个缺陷情况平均分数。	5			
10	钢丝绳、环链	(1) 钢丝绳、环链端部固定可靠； (2) 钢丝绳不应有扭结、弯折、断股、笼状畸变等明显变形现象； (3) 环链不应有裂纹、严重磨损等缺陷。	外观检查。按实际涉及项目情况平均分数。	6			
11	制动器	制动器调整适宜，制动平稳可靠。	外观检查。需要时制动试验。每项 2 分。	4			
12	液压系统	(1) 液压管路、接头、阀组等元件不得渗漏； (2) 液压系统有相对运动部位的软管，应避免刮擦。	外观检查。每项 2 分。	4			
13	防护装置	(1) 活动零部件防护罩齐全； (2) 露天作业的起重机的电气设备防雨罩等齐全； (3) 铸造起重机隔热装置完好。	外观检查。每项不符合扣 2 分。	6			
14	电源	(1) 起重机应在靠近起重机且地面人员易于操作位置设总电源开关； (2) 该开关出线端不得连接与起重机无关的电气设备。	检查开关。不符合扣 5 分。	5			
15	电缆	电缆不应有严重老化、开裂。	外观检查。发现一处直接扣 5 分。	5			
16	声光报警	场桥行走声光报警器有效。正面吊倒车声光报警装置有效。	起重机行走时观察。	3			
17	风速仪	起升高度大于 50m 的露天工作起重机应安装风速仪，风速仪应安装在起重机顶部至吊具最高位置间的不挡风处。	外观检查。安装位置不符合要求的扣 1 分	3			
18	水平仪	对额定起重量大于或者等于 16t 的汽车和轮胎起重机，起重量大于 50t 的履带起重机，水平仪完好。	外观检查。	4			

表 A.13 起重机械现场检查（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
19	防后倾装置	钢丝绳变幅机构应设置防臂架后倾装置。	外观检查。	4			
20	防风防滑装置	露天工作的起重机械至少两侧各有一套应装设夹轨钳、锚定装置或铁鞋等防风防滑装置。	外观检查。不符合扣 5 分。	5			
			合计	100			

表A.14　大型游乐设施现场检查

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
1	运行、维修保养日志	大型游乐设施运营单位应当建立每日运行日志和维修保养日志，并至少保存 3 年。	检查操作现场的每日运行日志，没有记录的扣 4 分。检查维修保养日志，没有记录的扣 6 分。对照运行记录和维修记录，发现 1 处记录不符的，扣 1 分。	10			
2	试运行检查	大型游乐设施每日投入使用前，应进行试运行（试运行不应少于 2 次）和例行安全检查，并对安全保护装置进行检查确认。	检查操作现场的试运行记录。没有记录的，扣 4 分。	4			
3	安全防护措施	大型游乐设施运营单位应当采取下列安全防护措施： （1）在大型游乐设施的运行区域周围，设置隔离护栏或者采取其他隔离措施； （2）在大型游乐设施运行中可能发生坠物情况的区域，设置安全防护网； （3）在运营场所公共区域内，设置人行通道和安全疏散通道； （4）夜间运营的，在大型游乐设施及其通道、出入口设置充足的照明。	大型游乐设施的运行区域周围未设置隔离护栏或者采取其他隔离措施的，扣 4 分。可能发生坠物情况的区域未设置有效的安全防护网的，扣 4 分。运营场所公共区域内未设置人行通道和安全疏散通道的，扣 4 分。夜间运营的，在大型游乐设施及其通道、出入口未设置充足的照明的，扣 4 分。	14			

表 A.14 大型游乐设施现场检查（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
4	警示标志	大型游乐设施运营单位应当根据设备设施的运行特点，在醒目位置设置安全注意事项和警示标志，标明以下内容： （1）乘坐大型游乐设施的禁忌病症； （2）乘客身高、年龄等限制； （3）必须由成年人陪同乘坐的要求； （4）禁止乘客进入的区域； （5）乘坐大型游乐设施需要注意的其他事项。 运营单位设置的安全注意事项和警示标志的图案、文字、颜色，应当符合有关标准。	外观检查。乘客须知应有中文标注，安全警示标志应符合国家标准规定。乘客须知内容有缺项的每 1 项各扣 1 分，未能置于乘客易于注意的显著位置的，扣 5 分。	6			
5	定期检验	大型游乐设施应在检验有效期内使用。	游乐设施的定期检验周期为 1 年。“安全合格标志”应张贴在设备上乘客易于看到的位置。“安全合格证”应张挂在操作室内。检查《安全检验合格》标志，超过有效期的扣 8 分，在有效期内但未张贴的扣 4 分，张贴位置不规范的扣 2 分。	8			
6	应急装备	大型游乐设施的运营单位，应结合本单位的实际情况，配备相应数量的营救装备和急救物品。	检查有关装备和物品。现场应备有急救药品、物品，并根据应急预案配备营救装备。缺一种扣 1 分。	4			
7	危险突出物	凡乘客可能触及之处，均不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。	外观检查。发现有锐边、尖角、毛刺和危险突出物的，扣 2 分。	2			

表 A.14 大型游乐设施现场检查（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
8	安全栅栏	（1）安全栅栏应分别设置进出口，在进出口处应有引导栅栏； （2）安全栅栏及其设置无异常； （3）站台台面应有防滑措施。	外观检查。设置异常或无防滑措施的，扣 2 分。	2			
9	操作室	（1）操作室应单独设置，操作室视野开阔，能看清人员上下及运行情况； （2）操作按扭等应有明确标志，控制元件应灵敏可靠、操作方便； （3）应设提醒乘客等相关人员注意安全的音响等信号装置。	外观检查，手动试验。操作室、控制元件及音响设置不符合要求的，扣 4 分。	4			
10	紧急事故开关	操作室内明显处或站台上应设紧急事故开关，紧急事故开关按扭采用手动复位式。紧急事故开关有效。	外观检查，操作试验。紧急事故开关设置及动作不符合要求的，扣 5 分。	5			
11	防松动、脱落措施	零部件采用螺栓连接时，应采取防止松动措施。零部件采用销轴连接时，必须采取防止脱落措施。	外观检查可见重要连接防止松动或脱落措施设置，必要时手动检查其可靠性。不符合要求的，扣 2 分。	2			

表 A.14 大型游乐设施现场检查（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
12	轴、销轴	重要轴、销轴在本次检验周期内如进行更换或者大修的，应对该重要零部件进行探伤。	检查最近一次的安全检验报告或探伤报告。在本次检验周期内如未进行更换或者大修的，按照无此项处理。未按要求探伤，发现 1 项不符合要求的，扣 5 分，发现 2 项以上不符合的，扣 8 分。 重要轴、销轴应根据相关规程确定，包括但不限于：中心支承轴、旋转座舱立轴和曲柄轴，吊舱吊挂轴，大臂、油缸、座舱处的销轴，架空游览车的车轴、连接器等的重要轴、销轴，赛车轮轴，单轨列车联接器销轴、轨距不小于 600mm 的小火车车轮、连接器销轴等。	8			
13	空载运行	空载整机运行应正常，启、制动应平稳，不允许有爬行和异常的振动、冲击、发热和声响等现象。	运行试验，外观检查。空载整机运行异常的，扣 5 分。	5			
14	风速计、避雷装置	距地面高度超过 20m 的游乐设施应设风速计。距地面高度超过 15m 的游乐设施应设避雷装置。	外观检查。装置不符合要求的，扣 2 分。	2			
15	液压、气动系统	每台（套）应设置单独的液压或气动系统。液压、气动系统密封良好无渗漏。	外观检查。不符合要求的，扣 2 分。	2			
16	钢丝绳及端部紧固	乘人部分钢丝绳及其端部紧固无严重缺陷。	外观检查。严重缺陷的，扣 3 分。	3			
17	疏导措施	当动力电源突然断电或设备发生故障时，应有疏导乘客的措施。	外观检查。检查最近一次的检查记录或紧急救援演习记录等。必要时操作试验。设置或其动作不符合要求的，扣 4 分。	4			

表 A.14 大型游乐设施现场检查（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
18	适用于滑行类游乐设施、架空游览车类游乐设施：	车厢或封闭式座舱内必须设有安全把手和安全带（宽 30mm 以上）或安全压杠，安全压杠不应有影响安全的空行程，动作应可靠。	架空脚踏车必须设有安全把手和安全带。外观检查，手动试验。发现 1 处安全保护装置设置不符合要求的，扣 4 分，发现 2 处以上不符合的，扣 6 分。	6			
		制动装置动作必须协调可靠，确保车辆进站顺利。当动力电源突然断电或设备发生故障时，制动装置仍需保证正常工作。	外观检查。检查最近一次的检查记录。必要时操作试验。制动装置不符合要求的，扣 3 分。	3			
		同一轨道有两组以上车辆运行时，必须设有车辆防止相互碰撞的自动控制装置。	外观检查。检查最近一次的检查记录。必要时操作试验。自动控制装置不符合要求的，扣 6 分。	6			
19	适用于观览车类游乐设施、飞行塔类游乐设施：	（1）距地面 1m 以上封闭乘人舱门，必须设乘人在内部不能开启的两道锁紧装置； （2）非封闭座舱进出口处的拦挡物，也应有带保险的锁紧装置。应能保证运行中不会自行开锁。	外观检查，手动试验。安全保护装置设置不符合要求的，扣 4 分。	6			
		吊厢门窗应加拦挡物，乘客头部不能伸出窗外。非封闭式吊厢，必须设防止乘客在运行中与周围结构物相碰撞的安全保护装置或留出不小于 500mm 的安全距离。	外观检查，安全保护装置设置不符合要求或全距离不足的，扣 4 分。	4			
		太空船、龙船、飞毯等必须设有安全带（宽 30mm 以上）或安全压杠等，安全压杠不应有影响安全的空行程，动作应可靠。飞行塔类游乐设施的吊舱升降必须设提升到最高和下降到最低位置时的限位装置。	外观检查，手动试验。安全保护装置设置不符合要求的，扣 5 分。	5			

表 A.14 大型游乐设施现场检查（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
20	适用于自控飞机类游乐设施、陀螺类游乐设施：	乘人部分的进出口，应设有门或代替门的装置、拦挡物，当无法设置时，则应设安全把手、安全带（宽 30mm 以上）等或其它安全措施。	外观检查，手动试验。安全保护装置设置不符合要求的，扣 5 分。	5			
		座舱的牵引或吊挂装置必须设有效的保险措施。	外观检查。检查最近一次的检查记录。必要时操作试验。设置或其动作不符合要求的，扣 5 分。	5			
		座舱升降支承臂应设限位装置。	外观检查。检查最近一次的检查记录。必要时操作试验。设置或其动作不符合要求的，扣 5 分。	5			
21	适用于赛车类游乐设施：	加速和制动装置必须有明显标志。	外观检查。无标志或标志不清的，扣 2 分。	2			
		赛车的驱动和传动部分及车轮应设有效的防护覆盖。	外观检查。无防护的，扣 2 分。	2			
		道路内不得有障碍物，也不应插入支线，道路两侧必须设置缓冲拦挡物。	外观检查。不符合要求的，扣 2 分。	2			
		制动装置必须安全可靠。	运行制动试验。不符合要求的，扣 5 分。	5			
		车辆应设防冲撞的缓冲装置。	外观检查。不符合要求的，扣 4 分。	4			

表 A.14 大型游乐设施现场检查（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
22	适用于小火车类游乐设施：	乘人部分与障碍物间应留出不小于 500mm 的安全距离。	目测。安全距离不足的，扣 3 分。	3			
		乘人部分的进出口，应设有门或代替门的装置、拦挡物，当无法设置时，则应设安全把手、安全带等或其它安全措施。	外观检查，手动试验。安全保护装置设置不符合要求的，扣 5 分。	5			
		制动必须安全可靠。	运行制动试验。不符合要求的，扣 7 分。	7			
23	适用于碰碰车类游乐设施：	碰碰车车架四周应设缓冲轮胎。车场应设缓冲拦挡物。	外观检查。设置不符合要求的，扣 5 分。	5			
		座舱必须设有安全带（宽 30mm 以上）。	外观检查，手动试验。安全保护装置设置不符合要求的，扣 5 分。	5			
		加速和制动装置必须有明显标志。	外观检查。无标志或标志不清的，扣 2 分。	2			
		转向机构应灵活、可靠，不应有卡滞现象。	外观检查。不符合要求的，扣 3 分。	3			
			合计	100			

表A.15　场（厂）内机动车辆现场检查

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
1	定期检验	在用场车应按期进行定期检验，并按规定张贴《安全检验合格》标志，悬挂车辆牌照	检查《安全检验合格》标志，超期扣 8 分；未按规定张贴检验合格标志的扣 3 分，未按规定悬挂牌照扣 3 分。	8			
2	仪器仪表	按国家标准设置的各种仪表应齐全有效	未按要求设置仪表，扣 4 分，仪表失效，扣 2 分	4			
3	作业人员	现场作业人员应具有且随身有效证件	现场作业人员未取得有效证件，扣 10 分，未随身携带有效证件，扣 4 分	10			
4	灯光	按要求设置灯管，且功能有效，安装牢固，开闭自如	未按要求设置灯光，扣 5 分，灯光失效，扣 3 分，安装松动，扣 2 分，自行开闭，扣 4 分	6			
5	喇叭	应设置喇叭，且功能可靠有效	未设置喇叭，扣 5 分，功能失效，扣 3 分	6			
6	倒车镜	有驾驶室的车辆，应设置倒车镜	未设置倒车镜，扣 4 分	4			
7	启动保护（适用于内燃车）	液力机械传动车辆必须处于空档位置时，才能启动发动机；静压传动车辆只有处于制动状态时，才能启动发动机	功能失效，扣 5 分	5			
8	紧急断电装置（蓄电池车辆）	设置有紧急断电装置的设备，应功能有效	功能失效，扣 4 分	4			
9	制动连锁（蓄电池车辆）	制动连锁应可靠有效	功能失效，扣 4 分	4			
10	总电源开关	应设置总电源开关，且功能可靠有效	未设置，扣 4 分，功能失效，扣 2 分	4			
11	制动系统	车辆制动时，应无点制动跑偏现象，制动效能符合规定的要求；驻车制动应可靠有效	存在明显点制动跑偏现象，扣 6 分，制动效能不符合要求，扣 10 分，驻车制动失效，扣 10 分	10			

表 A.15 场（厂）内机动车辆现场检查（续）

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
12	转向系统	车辆转向系统无明显漏油；车辆在行驶时应无明显的轻飘、摆振、抖动、阻滞及跑偏现象	转向系统有漏油，扣 5 分，行驶时存在明显的轻飘、摆振、抖动、阻滞及跑偏现象，扣 5 分	8			
13	货叉	货叉应无裂纹，无变形，磨损不超限；货叉在叉架上的固定必须可靠；	货叉存在裂纹、明显变形、严重磨损，扣 10 分，货叉不固定或固定不牢，扣 5 分	10			
14	门架	门架无裂纹，无变形，磨损不超限，连接配合良好，工作灵敏可靠	门架存在裂纹、明显的变形和磨损，扣 9 分，连接松动，扣 9 分，动作不灵敏，扣 5 分	9			
15	作业油缸	油缸应密封良好，无裂纹和漏油现象，工作灵活可靠	有漏油现象，扣 3 分，存在裂纹，扣 4 分，油缸动作迟滞，扣 3 分，油缸不动作，扣 5 分	4			
16	液压系统	液压系统管路必须密封良好，与其它机件不磨不碰。	管路有漏油，扣 3 分，存在与其他机件磨碰，扣 2 分	4			
			合计	100			

表A.16　客运索道现场检查

序号	评价内容	评价要求	评分办法	各项分值	自评得分	复核得分	扣分原因
1	定期检验	客运索道应按期进行定期检验，并按规定张贴《安全检验合格》标志	未张贴标志扣 10 分	10			
2	作业人员	现场作业人员应具有且随身有效证件	现场作业人员未取得有效证件，扣 20 分，未随身携带有效证件，一人扣 4 分	20			
3	现场记录	（1）客运索道使用单位应当按照安全技术规范和使用维护说明书的要求，开展设备运营前试运行检查、日常检查和维护保养、定期自行检查，并如实记录。 （2）对日常维护保养和试运行检查等自行检查中发现的异常情况，应当及时处理。在国家法定节假日或者开展大型活动等客运索道乘坐人员高峰期前，使用单位应当对客运索道进行全面检查维护， 并加强日常检查和安全值班。	现场检查记录有缺项，每项扣 5 分	30			
4	工具及救援配备	（1）客运索道使用单位进行本单位设备的维护保养工作，应当按照有关安 全技术规范要求配备人员、工具和设备。 （2）营救设备、急救物品的存放	工具、设备配备不全，一项扣 10 分； 未配备工具、设备，扣 30	30			
5	现场标识	索道的出入口处等显著位置应当张贴乘客须知、安全使用说明、安全注意事项，内容应包括乘客适应范围、禁忌事宜等，并按照安全技术规范和有关标准的要求悬挂警示标志。	标识不全扣 2 分；无标识扣 10 分	10			
			合计	100			

表A.17　特种设备使用单位安全管理评价问题汇总表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td></td></tr>
<tr><td>评价日期</td><td>年　月　日至　　年　月　日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">评价成员</td><td>评价小组负责人：</td></tr>
<tr><td>评价小组成员：</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价检查中发现的主要问题（可另附续页）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">整改计划及措施：</td></tr>
<tr><td colspan="2">整改结果确认：</td></tr>
</table>

注：安全管理评价发现的问题和整改计划及措施内容本页篇幅记录不下时，可另续附页。

本单位承诺此次评价真实有效，反映了本单位的特种设备实际管理情况。

单位负责人：　　日　期：　　年　　月　　日

表A.18　特种设备使用单位安全管理自评复核问题汇总表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td></td></tr>
<tr><td>自评复核日期</td><td>年　月　日至　　年　月　日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">评价成员</td><td>复核小组负责人：</td></tr>
<tr><td>复核小组成员：</td></tr>
<tr><td colspan="2">自评复核中发现的主要问题（可另附续页）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">整改计划及措施：</td></tr>
<tr><td colspan="2">整改结果确认：</td></tr>
</table>

注：安全管理评价发现的问题和整改计划及措施内容本页篇幅记录不下时，可另续附页。

复核记录人：　　日　期：　　年　　月　　日